Komunikat

ZGKLiC w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec

Miasto Lubliniec zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć wód podziemnych tzw. głębinowych. Są to wody wydobywane z pokładów wodonośnych czwartorzędowych i trzeciorzędowych.
Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa jako eksplorator ujęć wody i sieci wodociągowej na terenie Miasta Lublińca zwraca się z prośbą do odbiorców wody o przekazywanie informacji o zauważonych awariach wodociągowych.
Jednocześnie przepraszamy za chwilowe pogorszenie jakości wody podawanej z wodociągów, na których wykonywane są roboty naprawcze.
Badania jakości wody prowadzone są systematycznie przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. w wytypowanych miejscach uzgodnionych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu.
Poniżej przestawiamy wyniki analiz jakości wody z dnia 13.08.2013r w punktach pomiarowych.

Parametry badań	**Jednostka**	**Dopuszczalne wartości wskaźników**	**Miejsce poboru prób**				
			Posmyk 29	**Agroturystyka Kokotek 16**	**SUW-Kokotek Zbiornik wody uzdatnionej**	**DPS „ZAMECZEK”**	**ZGKLiC ul. Spokojna 2**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Odczyn (pH)		**6,5 - 9,5**	6,3	6,7	6,8	7,2	7,3
Przewodność elekt. wł.	µS/cm	**≤ 2500**	232	153	151	225	224
Mangan (Mn)	µg/l	**≤ 50**	<10	<10	11,8	<10	10,2
Żelazo (Fe)	µg/l	**≤ 200**	<50	<50	123	181	223
Mętność	NTU	**≤ 1**	0,32	0,22	1,06	0,72	1,12
Barwa	mgPt/l	**≤ 15**	<5	<5	<5	<5	<5
Zapach	TON	**1 – 5**	1	1	1	1	1
Smak	TFN	**1 – 8**	1	1	2	2	2
Amonowy jon (NH_4^+)	mg/l	**≤ 0,5**	0,05	0,05	<0,05	0,05	0,05
Fluorki (F^-)	mg/l	**≤ 1,5**	-	-	-	-	-
Enterokoki kałowe	jtk/100ml	**0**	0	0	0	0	0
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	**0**	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/100ml	**0**	0	0	0	0	0